

## STRUKTURDATEN DER ELEKTRIZITÄTSWERKE REUTTE GMBH & CO. KG

Strukturdaten des TN1 – Füssen.

Veröffentlichungen gemäß §§ 10 und 27 Netzentgeltverordnung und §§ 13, 15 und 17 Netzzutrittsverordnung zum Stichtag 31.12.2023:

Netzebene			HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
1	Stromkreislänge der Kabel	km	7,3	-	237,0	-	653,6
2	Stromkreislänge der Freileitung	km	2,2	-	43,7	-	29,2
3	Installierte Trafoleistung	MVA	-	94,5	30,0	172,9	-
4	Entnommene Jahresarbeit	kWh	113.931.235	113.950.144	133.786.343	92.025.184	96.641.195
5	Anzahl der Entnahmestellen	Stück	3	3	413	421	24.765
6	Einwohnerzahl im Netzgebiet	-	34.498				
7	Versorgte Fläche	km <sup>2</sup>	23,33				
8	Geografische Fläche	km <sup>2</sup>	276,06				
9	Höhe der Netzverluste	kWh	11.944	498.965	621.307	1.463.310	2.202.162
10	Höhe der Netzverluste	%	0,01	0,44	0,46	1,59	2,28
11	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	ct / kWh	14,37				
12	Netzengpässe	-	Es liegen keine Netzengpässe vor!				
13	Jahreshöchstlast	kW	29.039	29.037	29.350	22.203	21.201
14	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	-	-	-	-	16.351
15	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	kW	29.039	29.037	28.942	19.422	15.339
16	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	111.132.109	111.120.840	110.652.054	84.570.641	65.763.491
17	Summe aller Einspeisungen	kWh	-	-	17.610.722	2.580.203	30.877.704
18	Grundzuständiger Messstellenbetreiber	-	Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG				
19	Preis für Jahresmehr- u. Jahresminderungen	ct / kWh	Verteilnetz ist Teil der österreichischen Regelzone 10YAT-APG-----L. Abrechnung der Mehr-/Minderungen über 2.Clearing nach österr. Marktregeln über den BKO APCS. Durchschnittspreis der AE siehe www.apcs.at				

